

出来形合否判定総括表

工種 河川・海岸・砂防土工

測点

種別 掘削工

合否判定結果 **合格**

測定項目		規格値	判定
平場 標高較差	平均値	22.4mm	±50mm
	最大値(差)	90mm	±150mm
	最小値(差)	-20mm	±150mm
	データ数	641	1点/m2以上 (576点以上)
	評価面積	575.9m2	
	棄却点数	0	0.3%以内 (1点以下)
法面 標高較差	平均値	21.1mm	±70mm
	最大値(差)	111mm	±160mm
	最小値(差)	-59mm	±160mm
	データ数	1,256	1点/m2以上 (997点以上)
	評価面積	996.6m2	
	棄却点数	0	0.3%以内 (3点以下)

平場のばらつき	規格値の± 80%以内のデータ数	641 (100.0%)	法面のばらつき	規格値の± 80%以内のデータ数	1,256 (100.0%)
	規格値の± 50%以内のデータ数	639 (99.7%)		規格値の± 50%以内のデータ数	1,247 (99.3%)